

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изгелция, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Колу- чество	Масса ед- ницы, кг	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<u>Электрооборудование</u>							
				Двухтрансформаторная подстанция 2*1600КВА	ЗКТП-1600КВА			шт	1		поставляется комплектно
				<u>Кабельная продукция</u>							
				Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с защитным покрывом БШВ сечением 3*95мм ²	ГОСТ 53769-2010 АВБШВ-6			м	520		
				<u>Материалы</u>							
				Лоток перфорированный 100*80*3000		35302	ДКС	шт	75		
				Консоль		ВВЛ5020	ДКС	шт	100		
				Труба стальная 60*40	ГОСТ 8645-82			м	20		для кабельных конструкций
				Труба стальная 40*40	ГОСТ 8639-82			м	100		для кабельных конструкций
				Сталь круглая diam. 18мм дл. 3.0м				шт	14		заземление
				Сталь полосовая 5*40				м	75		заземление
				Зажим	ПС2-1			шт	1		заземление
				Наконечник алюминиевый 95мм ²				шт	12		
				Трансформатор тока 200/5	ТОЛ-10-0.5/S/P			шт	6		
				Счетчик электроэнергии ЕвраАльфа	ЕАО5РАЛХ-РЗВФ-4			шт	2		

027-13-ЭС.С											
ОАО ЭУ ДЖУ СУ Борский стекольный завод.											
ПО Полуробанное стекло											
Электроснабжение ТП-4											
Спецификация оборудования, изделий и материалов											
Изм.	Кол.чч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разраб.	Воробыева				09.14г						
Проб.	Марков				09.14г						
Упр.	Царев				09.14г						
Страниц			Лист			Листов					
РД			1			1					
000 "НАМ-электро"											