Ось 1-й колонны фланны

РП-41

АВБШв-6 3*95мм2
АВБШв-6 3*95мм2

ТП-4

Газосмесительная

ТП-16

ТП-32А

ТП-32Б

1-1
М 1:10

АВБШв-6 3*95
Лоток перфорированный
Консоль BL5020

КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТП



прокладка кабеля в проектируем лотке
прокладка кабеля в существующем лотке

М 1:200

						027-13-ЭС		
						ОАО Эй Джи Си Борский стекольный завод. ПО Полированное стекло		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Воробьева			09.14г.	Электроснабжение ТП-4	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Марков			09.14г.		Р	2	
Н.контр.					09.14г.	План прокладки кабелей 6кВ	ООО "НАМ-электро"		
Утв.		Царев			09.14г.				

Формат А1+ А2

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №