



Схема

Марка,  
сечение  
кабеля

N автомата	1	2	3	4	5	Ввод от РУ-6кВ РП-41 яч. 1Б	Ввод от РУ-6кВ РП-41 яч. 1Б
Наименование линии	Вход от трансформатора Т1	Щит ЩН1	Секционный автомат	резерв	Вход от трансформатора Т2	Щит ЩН2	Трансформатор Т2
Р-уст.кВА	1250.0	600.0				720.0	
Ил. А	2434	913				1096	

027-13-ЭС			
ОАО ЭЙ Джи Си Борский стекольный завод.			
ПО Полированное стекло			
Изм.	Кол.ч/Лист	№ док	Подп.
Разраб.	Ворожьева		Дата
Пробер.	Марков		09.14г
Упр.	Царев		09.14г
Электроснабжение ТП-4		Лист	Листов
Схема электрическая принципиальная ТП-4		РД	4
ООО "НАМ-Электро"			

Формат А3

Согласовано

Взам инв. N  
Логн. и дата

Инв. N подл.