

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельная продукция.							
	Кабель силового с медными жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, сечением 4*240мм2	ГОСТ 53769-2010 ВВГ-0.66			м	783		
	Пробод медный одножильный с ПВХ изоляцией сечением 240 мм2	ГОСТ 6323-79 ПВЗ			м	10		
	70 мм2	ПВЗ			м	150		
	1.5 мм2	ПВЗ			м	100		
	Пробод медный одножильный, с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна сечением 70мм2	РКГМ-0.66			м	1910		
	Пробод медный одножильный, с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна сечением 120мм2	РКГМ-0.66			м	750		
	Кабель контрольный медный, с ПВХ изоляцией сечением 14*1мм2	КВВГ			м	425		
	Материалы							
	Наконечник медный сечением 240мм2				шт	48		
	Наконечник медный сечением 120мм2				шт	132		
	Наконечник медный сечением 70мм2				шт	66		
	Лопок лестничный 400*80*3000		Л18040	ДКС	шт	45		
	Угол горизонтальный 90° R-300		ЛС8340	ДКС	шт	4		
	Лопок лестничный 200*80*3000		ЛС0832	ДКС	шт	25		
	Угол горизонтальный 90° R-300		ЛС8320	ДКС	шт	4		
	T-ответвитель R-300		ЛТ8302	ДКС	шт	1		
	T-ответвитель R-300		ЛТ8304	ДКС	шт	1		
	Упрощенная редукция		ЛР8400	ДКС	шт	1		
	Консоль усиленная		ВВ5540	ДКС	шт	70		
	Труба стальная 60*40				м	200		

Изм.	Кол.цз	Лист	№ док.	Подп.	Дата

027-14-ЭМ.С

Лист  
16